创检

鄂[redacted]号

项目名称：　　水质监测（2023 年第一季度）

[redacted]

委托检测

2023 年 3 月 16 日

黄冈[redacted]检[redacted]术服务有限公司

（检　　章）

说明

1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。

2、报告无本单位“检验检测专用章”、骑缝章、CMA章及校核、审核、授权签字人签字无效。

3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。

4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。


5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以邮戳为准）向本单位提出书面要求，逾期不予受理；受理后仍有异议的，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可本报告检测结果。

6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料：

黄冈博创检测技术服务有限公司

地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路19号



1、项目概况

受华新水泥（麻城）有限公司委托，我公司于 2023 年 3 月 7 日对华新

室分析结果，编制了此报告。

2、监测内容

根据委托单位的要求，按照国家规定的相关技术规范，对该项目所在

监测频次

3、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2。

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

检测项目	检测依据	分析方法	检出限	检测仪器、设备
pH	HJ 1147-2020	电极法	/	PHB-4 型便携式 pH 计
悬浮物	GB 11901-89	重量法	4mg/L	FA2204 电子天平
氨氮	HJ 535-2009	纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	721G 可见分光光度计

4、质量控制措施

（1）本次检测所有采样、检测人员均持证上岗

检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价

（2）本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。

（3）检测数据和报告实行三级审核制度。

（4）严格按照国家标准技术规范实施检测

监测时间	监测点位	检测项目	单位	检测结果			标准值
				第一次	第二次	第三次	
		pH	无量纲	7.9	7.7	7.8	6~9
		悬浮物	mg/L	14	12	13	≤70

监测	监测	检测项目	单位	检测结果			标准值
2023 年 3 月 7 日	雨水井	pH	无量纲	7.8	7.9	7.8	6~9
		悬浮物	mg/L	8	9	7	≤70
		氨氮	mg/L	1.32	1.41	1.27	≤15
		化学需氧量	mg/L	23	25	23	≤100
		五日生化需氧量	mg/L	7.4	7.0	7.4	≤20
		总磷	mg/L	0.12	0.11	0.13	-
		石油类	mg/L	1.45	1.51	1.46	≤5

由委托单位提供的参考标准：GB 8978-1996《污水综合排放标准》 表 4 一级标准

6、声明

用于其它时段。

编制人： 佳 审核人： 3.31.

签发人： 签发日期： 2023.3.16

******报告结束******

附图：现场监测照片



