171712050390

黄冈博创检测技术服务有限公司
HUANGGANG BO CHUANG DETECTION TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

鄂 B&C（2023）[检]字 060151 号

[redacted]

[redacted]

说明

1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。

2、报告无本单位“检验检测专用章”、骑缝章、CMA章及校核、审核、授权

3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。

4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。

5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄

结果。

6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料：

黄冈博创检测技术服务有限公司

地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路19号

黄冈光谷联合科技城A2幢101号

电话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com

1、项目概况

受华新水泥（麻城）有限公司委托，我公司于 2023 年 6 月 6 日对华新水泥（麻城）有限公司的水质现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

2、监测内容

根据委托单位的要求，按照国家规定的相关技术规范，对该项目所在区域的水质现状进行了现场监测，具体监测内容见表 1。

表 1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	监测项目	监测频次
	污水处理设施排口	pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、	

3、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

悬浮物				
氨氮				
化学需氧量				
五日生化需氧量				
pH	HJ 1147-2020	电极法	/	PHB-4 型便携式 pH 计

4、质量控制措施

（1）本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。

（2）本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。

检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价
悬浮物				
氨氮				
化学需氧量				
五日生化需氧量				

监测日期	监测点位	检测项目	单位	检测结果			标准限值
2023年6月6日	污水处理设施排口	pH	无量纲	8.5	8.4	8.5	6~9
		悬浮物	mg/L	14	16	13	≤70
		氨氮	mg/L	1.64	1.73	1.62	≤15
		化学需氧量	mg/L	15	13	12	≤100

监测时间	监测点位	检测项目	单位	检测结果 第一次	第二次	第三次	标准值
		pH	无量纲	7.4	7.4	7.5	6.9

6、声明

本检测报告仅适用于华新水泥（麻城）有限公司 2023 年 6 月 6 日的水质现状，检测数据仅代表检测期间报告各位下时段的检测结果，不适用于其它时段。

编制人：

审核人：

签发日期：2023.6.16

******报告结束******

