stt

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

152512060049

报告编号
Report No

YNZKBG2023 0714009

项目名称
Name

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第三季度自行监测

委托单位
Client

华新水泥（昭通）有限公司

项目地址
Address

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别
Type

水和废水

编 制
Compiled by

杨林靖

校 核
Proofread check

审 核
Inspected by

签 发
Approved by

签发日期：2023 年 7 月 14 日
Approved Date Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-Sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期 2023 年 07 月 14 日
Report Date Y M D

l seal for

is invalid,

ıcy .
送样样
所有样品

makes a
ceeding

的所有检
能影响结

/ of the
y our
nation
will not

lvertising,

出申请，

days from
t shall be

3 层厂房
on Zone,
elopment

投诉电话：138 2650 9256

1.检测信息

表 1 检测信息

委托单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司							
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村							
	联系人	王云国			联系电话	13638813737			
受检单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司							
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村							
	联系人	王云国			联系电话	13638813737			
样品基本情况									
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
东和废水	废水	W1：污水处理站总排口	1	3	李卫明 王英宝	2023.07.02	杨海南	2023.07.03	2023.07.03-2023.07.08	样品均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。

网址：www.sttynqs.com
客服邮箱 csc@sttynqs.com
咨询电话：0 71 8 374
投诉电话：138 2650 92 56

NO.2

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/测定下限
YNZKSC20230630001	水和废水	氟化物	GB 7484-87 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PXSJ-270F 离子计	YNZK-FX228	钱改艳	0.05mg/L
		总大肠菌群	HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法	LRH-150 智能生化培养箱	YNZK-FX093	康道娜	20MPN/L
		粪大肠菌群		DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX096		20MPN/L
		汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	AFS-8520 双道原子荧光分光光度计	YNZK-FX084	宋泰	0.04μg/L
		铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	郭习林	0.09μg/L
		镉					0.05μg/L
		砷					0.12μg/L
		总铬					0.11μg/L
		六价铬	GB 7467-87 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	李兴丽	0.004mg/L
		悬浮物	GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法	JF1004 电子天平	YNZK-FX0[illegible]	郑雪源	4mg/L

网址：www.sttynqs.com
咨询电话：0871-63537494
投诉电话：138 2629 9256
sc@sttynqs.com

砷（mg/L）	1.74×10⁻³	1.70×10⁻³	1.73×10⁻³	1.73×10⁻³	——	——
镉（mg/L）	5×10^{-5}L	5×10^{-5}	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	——	——

投诉电话：138 2650 9256

NO.2

检测点位	W1：污水处理站总排口				执行 GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 绿化标准	
采样时间	2023.07.02			平均值		
样品编号	YNZKSC 20230630001-W001	YNZKSC 20230630001-W002	YNZKSC 20230630001-W003		标准限值	评价
铅（mg/L）	6.2×10^{-4}	6.4×10^{-4}	6.2×10^{-4}	6.3×10^{-4}	——	——
总铬（mg/L）	1.92×10^{-3}	1.91×10^{-3}	1.86×10^{-3}	1.90×10^{-3}	——	——
六价铬（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物（mg/L）	20	24	17	20	——	——
氰化物（mg/L）	0.08	0.07	0.07	0.07	——	——

1.采样方式：瞬时采样；

2.检测结果小于方法检出限时，以检出限值的二分之一参与计算；

3.执行标准仅供参考，结论仅对本次采样负责，检测项目在本公司资质认定范围内。

报告结束

网址 www.sttynqs.com
客服电话：0871-6333 1987
投诉电话：138 2650 9276

附图：

华新水泥（昭通）有限公司2023年第三季度自行监测点位图



投诉电话：138 2650 9256